

Ente	Prot	Sintesi	Risposta
ATERSIR	prot. 29076 del 29.12.2021	Si esprime parere favorevole con prescrizioni, richiedendo che nel documento di Valsat siano puntualmente richiamati gli obblighi in capo ai Soggetti Attuatori rispetto agli interventi sulla rete idrica e fognaria, senza la previsione di alcun contributo a carico della tariffa.	Si prende atto del parere favorevole con prescrizioni e si modifica il documento di Valsat, specificando gli obblighi a carico del soggetto attuatore pubblico, da attuarsi in caso di necessità in sede di realizzazione del nuovo edificio scolastico, per la parte inerente il potenziamento del sistema idrico (cap.5). La realizzazione del potenziamento in trattazione è subordinato alla definizione di puntuali accordi con il Gestore dei servizi HERA, per la parte di infrastruttura che assume valenza di opere di urbanizzazione generali a servizio di un contesto più ampio. Si evidenzia come il documento di Valsat richiamasse già, invece, gli obblighi relativi al potenziamento del sistema fognario a carico del soggetto attuatore (cap.3.1.3). Si modifica, conseguentemente, anche la Sintesi non Tecnica della Valsat.
ARPAE	prot. 3450 del 17.02.2022	Si esprime parere favorevole	Si prende atto
AUSL	prot. 3854 del 22.02.2022	Si conferma quanto espresso in sede di conferenza di pianificazione in cui si esprimeva parere favorevole, condizionato al recepimento di quanto richiesto da ARPAE	Si prende atto del parere favorevole
Provincia Modena - Istruttoria del Servizio programmazione urbanistica, scolastica e trasporti	prot. n. 4078 del 24.02.2022	<p>Si richiamano:</p> <p>-RISERVE ai sensi dell'art. 32 L.R. 20/2000: non si sollevano riserve di natura urbanistica. i richiama quanto formulato nel Contributo Istruttorio trasmesso in sede di Conferenza di Pianificazione ed in premessa richiamato, nonché le cautele espresse e recepite nel verbale della seduta conclusiva della suddetta Conferenza.</p> <p>riduzione del rischio sismico di cui all'art.5 LR19/2008 prot. 5183 del 21/02/2022, allegato alla istruttoria quale parte integrante e sostanziale. <i>"Le analisi e le considerazioni contenute nella relazione, la cui data risulta successiva all'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019 e s.m.i., alle NTC 2018 ed alla redazione degli Studi di Microzonazione sismica comunale, documentano adeguatamente le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed ottemperano a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza la documentazione geologica e sismica allegata alla Variante specifica 2021 al PSC del Comune di Fiorano Modenese (MO), è assentibile"</i>.</p> <p>Parere ambientale ai sensi dell'art. 5 L.R. 20/2000, artt. 18 e 19 della LR24/2017 e art. 12 D.Lgs.152/2006</p> <p><i>"Si richiama quanto nel merito espresso in sede di Conferenza di Pianificazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area oggetto di variante è ricompresa dal vigente PTCP all'interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica di cui all'art. 11 e alla tavola 2.3. Si prescrive il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo sopra richiamato con particolare riferimento alla prevenzione del rischio idraulico (principio di invarianza idraulica); - la zona di intervento è altresì classificata dal vigente PTCP come settore di ricarica della falda di tipo B ai sensi dell'articolo 12A e della tavola 3.2. Si rammenta che trovano applicazione sia le disposizioni di cui all'articolo richiamato, sia quelle dell'Allegato alle NTA 1.4, con particolare riferimento alla messa in sicurezza e prevenzione dei centri di pericolo, nonché alle misure per il risparmio idrico; - si richiama altresì il rispetto del parere di ARPAE" 	<p>Si prende atto dell'assenza di riserve formulate.</p> <p>Si prende atto del parere favorevole in merito alla riduzione del rischio sismico.</p> <p>Si prende atto si quanto riportato nel parere ambientale, si precisa che il rispetto delle disposizioni contenute negli artt. del PTCP sono stati già recepiti in sede di adozione della varinate e pertanto non necessitano di ulteriori modifiche/integrazioni.</p>