

COMUNE DI FIORANO MODENESE

(PROVINCIA DI MODENA)

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO NEGLI IMPIANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI FIORANO

Elaborato Grafico

Opere di riqualificazione illuminotecnica

Castello di Spezzano

PROGETTAZIONE: Alberto Ricci Pettini ingegnere

Lorenza Golinelli architetto

ELABORATO: EG 2

SCALA

INGEGNERE

ARCHITETTO

INGEGNERE

ARCHITETTO

ALBERTO RICCI PETTINI

LORENZA GOLINELLI

ALBERTO RICCI PETTINI

LORENZA GOLINELLI

PROV. BOLOGNA

PROV. BOLOGNA

PROV. BOLOGNA

PROV. BOLOGNA

2487

2487

2487

2487

5325/A

5325/A

5325/A

5325/A

5325/A

5325/A

5325/A

5325/A

5325/A

5325/A

5325/A

5325/A

IMPRESA IN ATI:

ENGIE

ENGIE Servizi S.p.A.

Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144 Roma

AeB Energie

AeB Energie Srl

via Maestri del Lavoro, 38

41037 Mirandola (MO)

Tel. 0535.28111

fax 0535.704616

info@aebenergie.it

AeB Energie Srl

L'Amministratore Unico

(Ing. Cosimo Molfetta)

OPERE EDILI	
DEMOLIZIONI	Corpo illuminante esistente da demolire
CAVIDOTTI	Nuovo cavidotto DN 90 da realizzare
	Nuovo tubo in rame da realizzare
	Risalita in cavo a isolamento minerale e guaina in rame
	Risalita in tubo di rame
	Scatole di derivazione in rame da realizzare
	Pozzetto esistente
	Pozzetto di nuova realizzazione di dimensioni esterne 40x40cm con chiusino in ghisa
	Fondazione a plinto di dimensioni 30x30x30cm di nuova realizzazione per sostegno proiettori a terra
	Fondazione a plinto di dimensioni 80x80x100cm e sostegno a palo di arredo di altezza pari a 5m f.t. con pastorale di nuova realizzazione
	Fondazione a plinto di dimensioni 100x100x100cm e sostegno a palo in acciaio zincato di altezza pari a 8m f.t. di nuova realizzazione

L	N° massimo e diametro massimo dei tubi che formano UNO STRATO
0,35	1 Ø125
0,50	2 Ø125

Tipo pozzetto (dimen. esterne)	Botole
50 x 50 x 70	B125 per marciapiedi/ C250 per strade e parcheggi, botola in ghisa
60 x 60 x 70	B125 per marciapiedi/ C250 per strade e parcheggi, botola in ghisa